

Vétel dátuma	Hely	Megnevezés	pH	BO5 mg/O2	KOK mg/O2	Ammonium-N mg/l	Nitrit ton mg/l	Nitrát ton mg/l	Összes nitrogén (számolás) mg/l	Összes ásványi nitrogén (számolás) mg/l	Szerves nitrogén (számolás) mg/l	Kjeldahl-nitrogén mg/l	Összes foszfor mg/l	Gyorsan ülepedő anyag grav. mg/l	Összes oldottanyag mg/l	Oldottanyag izotázis maradéka mg/l	Oldottanyag izotázis vesztesége mg/l	Összes száraanyag mg/l	Összes száraanyag izotázis vesztesége mg/l	Összes száraanyag izotázis maradéka mg/l	Összes lebegőanyag mg/l	Lebegőanyag izotázis maradéka mg/l	Lebegőanyag izotázis vesztesége mg/l	Lebegőanyag izotázis maradéka mg/l	Lebegőanyag izotázis vesztesége mg/l	Lebegőanyag izotázis maradéka mg/l	Lebegőanyag izotázis vesztesége mg/l	szócé mg/l
2024.01.23.	Alsódmocsolád, szennyvíztelep	effolyó szennyvíz	7,18	5	57	2,3			15,5	15,5			34								10	8					<2,0	
2024.03.12.	Alsódmocsolád, szennyvíztelep	effolyó szennyvíz	7,06	6	48	16,4			61	59			4,7								22	<5					<2,0	
2024.05.14.	Alsódmocsolád, szennyvíztelep	effolyó szennyvíz	7,42	5	135	<1,5			62		3,4		0,81								51	<5					<2,0	
2024.02.07.	Baranyahidvég, szennyvíztelep	effolyó szennyvíz	7,42	100	266	17,5			26	22			2,6								70	10					<2,0	
2024.05.08.	Baranyahidvég, szennyvíztelep	effolyó szennyvíz	7,55	65	197	13,0			13,7				1,7								10	10					<2,0	
2024.01.10.	Beremend, szennyvíztelep	effolyó szennyvíz	7,45	4	34	2,8			5,9	5,9	<1,5		1,7								15	<5					<2,0	
2024.02.07.	Beremend, szennyvíztelep	effolyó szennyvíz	7,38	12	<30	<1,5			16,2	16,2			0,97								31	<5						
2024.03.06.	Beremend, szennyvíztelep	effolyó szennyvíz	7,31	5	43	<1,5	0,24	7,0	3,4	1,7			3,1								36	20						
2024.04.10.	Beremend, szennyvíztelep	effolyó szennyvíz	7,40	8	103	<1,5			<1,5	<1,5			3,3								48	15						
2024.05.08.	Beremend, szennyvíztelep	effolyó szennyvíz	7,61	<3	45	<1,5			17,4				1,4								7	5						
2024.06.05.	Beremend, szennyvíztelep	effolyó szennyvíz	7,69	<3	<30	<1,5			1,6		<1,5		5,0								6	<5						
2024.01.24.	Bükkösi Szennyvíztisztító Mű	Tisztított effolyó szennyvíz	7,44	18,4	38	0,62	<0,05	16,7	18,45	17,34		1,73	0,74								18					8		
2024.04.24.	Bükkösi Szennyvíztisztító Mű	Tisztított effolyó szennyvíz	7,39	12,7	49	0,63	0,06	5,0	7,22	5,68		2,17	0,69								16					6		
2024.04.17.	Drávacsepey, szennyvíztelep	effolyó szennyvíz	7,73	10	43	<1,5			6,1	1,6			1,2								<5	<5						
2024.01.23.	Egyházaskozár, szennyvíztelep	effolyó szennyvíz	7,16	18	67	18,1			21	18,1			3,0								5	<5					<2,0	
2024.03.12.	Egyházaskozár, szennyvíztelep	effolyó szennyvíz	7,28	7	48	<1,5			2,3	<1,5			2,3								11	<5					<2,0	
2024.05.14.	Egyházaskozár, szennyvíztelep	effolyó szennyvíz	7,76	5	62	15,8			31		12,2		3,7								6	<5					<2,0	
2024.06.11.	Egyházaskozár, szennyvíztelep	effolyó szennyvíz	7,66	12	<30	9,7	0,78	12,5					1,9								5	<5						
2024.02.20.	Geresdlak, szennyvíztelep	tisztított szennyvíz	7,41	10	71	2,8	2,4	24	14,6	9,0			0,60								24	<5					<2,0	
2024.05.28.	Geresdlak, szennyvíztelep	tisztított szennyvíz	7,71	6	106	2,9	0,17	23	9,0		<1,5		2,6								5	<5					<2,0	
2024.03.20.	Górcsóny	Halastó (zsilip után)	7,49	10,7	<30	0,47	0,06	<2,0	4,02	1,60		2,89	1,05								19,0					8,0	<2	
2024.06.26.	Górcsóny	Halastó (zsilip után)	7,96	18,6	69	0,31	0,13	19,7	22,75	20,17		2,89	0,84								25					11	<2	
2024.01.10.	Harkány, szennyvíztelep	effolyó szennyvíz	7,48	21	86	2,3			15,2	15,2			2,9								49	10						
2024.02.07.	Harkány, szennyvíztelep	effolyó szennyvíz	7,44	3	38	2,3			13,3	13,3			1,0								28	<5						
2024.03.06.	Harkány, szennyvíztelep	effolyó szennyvíz	7,14	3	43	<1,5	0,09	104	24	24			9,8								23	9						
2024.04.10.	Harkány, szennyvíztelep	effolyó szennyvíz	7,21	10	34	<1,5			12,0	12,0			3,0								44	14						
2024.05.08.	Harkány, szennyvíztelep	effolyó szennyvíz	7,69	7	161	<1,5			14,1		<1,5		5,1								18	<5						
2024.06.05.	Harkány, szennyvíztelep	effolyó szennyvíz	7,83	5	<30	<1,5			13,6		<1,5		4,7								46	<5						
2024.01.24.	Hetvehely Szennyvíztisztító Mű	Biokorongos tisztító egység után	7,59	22	57	5,18	1,28	52	59,44	57,98		6,64	1,19								29					11		
2024.04.24.	Hetvehely Szennyvíztisztító Mű	Biokorongos tisztító egység után	7,57	24	75	0,37	0,99	41	46,62	42,66		4,33	2,1								28					12		
2024.02.20.	Himesháza szennyvíztelep	tisztított szennyvíz	7,28	15	31	8,5	2,1	47	22	19,9			1,5								40	7					<2,0	
2024.05.28.	Himesháza szennyvíztelep	tisztított szennyvíz	7,65	9	150	6,3	0,28	14,1	10,0		<1,5		1,5								5	<5					<2,0	
2024.02.06.	Kacsóta	Szennyvíztelep effolyó szennyvíz	7,82	24	73	29,58	<0,05	<2,0	46,90	30,28			46,20	1,65							46					20		
2024.05.07.	Kacsóta	Szennyvíztelep effolyó szennyvíz	7,72	26	74	47,02	<0,05	<2,0	52,43	47,47			51,98	5,3							46					20		
2024.01.31.	Királyegyháza, Szennyvíztisztító telep	Biokorongos tisztító egység után		41	169	25,52																						
2024.03.20.	Királyegyháza, Szennyvíztisztító telep	Biokorongos tisztító egység után	7,37	50	195	8,90	<0,05	<2,0	15,25	9,13		15,02	1,30								62					28	2,0	
2024.06.26.	Királyegyháza, Szennyvíztisztító telep	Biokorongos tisztító egység után	7,75	48	197	5,38	<0,05	<2,0	12,41	5,66		12,13	1,06								69					29	2,6	
2024.01.23.	Komló, szennyvíztelep	utóülepítő	7,31	6	<30	<1,5			17,1	17,1			1,0								7	<5					<2,0	
2024.02.21.	Komló, szennyvíztelep	utóülepítő	7,20	<3	<30	<1,5			15,7	15,7			1,8								22	<5					<2,0	
2024.03.12.	Komló, szennyvíztelep	utóülepítő	7,08	<3	34	<1,5			22	22			1,2								13	<5					<2,0	
2024.04.16.	Komló, szennyvíztelep	utóülepítő	7,62	3	<30	<1,5			13,9	10,5			4,2								7	<5					<2,0	
2024.05.14.	Komló, szennyvíztelep	utóülepítő	7,54	<3	<30	<1,5			24			12,3	3,0								6	<5					<2,0	
2024.06.11.	Komló, szennyvíztelep	utóülepítő	7,53	4	50	<1,5			14,6			12,3	5,2								6	<5					<2,0	
2024.01.23.	Máza, szennyvíztelep	utóülepítő	7,05	8	43	<1,5			24	24			2,1								6	<5					<2,0	
2024.02.21.	Máza, szennyvíztelep	utóülepítő	7,12	6	49	14,7			3,2	28			3,5								34	<5					<2,0	
2024.03.12.	Máza, szennyvíztelep	utóülepítő	7,04	6	43	<1,5			30	30			1,4								13	<5					<2,0	
2024.04.16.	Máza, szennyvíztelep	utóülepítő	7,54	8	<30	2,8			5,8	3,8			5,2								35	<5					<2,0	
2024.05.14.	Máza, szennyvíztelep	utóülepítő	7,50	<3	54	<1,5			40			6,2	7,3								6	<5					<2,0	
2024.06.11.	Máza, szennyvíztelep	utóülepítő	7,52	3	42	<1,5			31		<1,5		5,2								5	<5					<2,0	
2024.01.16.	Mohács, szennyvíztelep	tisztított szennyvíz	7,48	<3	<30	4,0	0,47	2,4	4,7	4,7			0,18								14	<5					3,0	
2024.02.20.	Mohács, szennyvíztelep	tisztított szennyvíz	7,11	7	<30	13,6	0,07	0,7	15,2	13,8			0,74								15	<5					<2,0	
2024.03.19.	Mohács, szennyvíztelep	tisztított szennyvíz	7,32	<3	<30	12,8	0,12	0,7	15,2	13,0			0,24								5	<5					<2,0	
2024.04.23.	Mohács, szennyvíztelep	tisztított szennyvíz	7,70	<3	<30	11,0	1,64	1,0	14,7	11,7			<0,030								14	<5					<2,0	
2024.05.28.	Mohács, szennyvíztelep	tisztított szennyvíz	7,26	3	97	<1,5	0,80	8,1	2,1		<1,5		0,33								5	<5					<2,0	
2024.06.25.	Mohács, szennyvíztelep	tisztított szennyvíz	7,44	<3	<30	<1,5	1,07	7,3	2,0				1,7								5	<5					<2,0	
2024.02.06.	Nagydobsza	Szennyvíztisztító telep effolyó szennyvíz	7,50	10,5	64	0,19	0,12	15,6	18,77	15,93		3,03	0,43								11					5	<2	
2024.05.07.	Nagydobsza	Szennyvíztisztító telep effolyó szennyvíz	7,57	18,7	52	0,18	0,09	3,9	8,56	4,12			4,62	0,13							24					9	<2	
2024.01.09.	Pogány, Szennyvíztisztító Mű	Effolyó tisztított szennyvíz	7,95	46	286	55,75	<0,05	<2,0	83,87	55,88			83,74	6,4							56					33	2,0	
2024.02.13.	Pogány, Szennyvíztisztító Mű	Effolyó tisztított szennyvíz	8,25	48	192	32,36	<0,05	<2,0	39,03	32,40			38,99	1,57							62					24	2,3	
2024.03.05.	Pogány, Szennyvíztisztító Mű	Effolyó tisztított szennyvíz	7,94	6	43	<1,5			27,59	27,60			1,4								60							
2024.04.09.	Pogány, Szennyvíztisztító Mű	Effolyó tisztított szennyvíz	7,92	41	131	59,27	<0,05	<2,0	68,13	59,54			67,86	2,9							37					19	2,3	
2024.0																												